



Dichiarazione F-Gas

il 31 maggio 2014 scade il termine per la presentazione della Dichiarazione F-Gas, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto.

La Dichiarazione F-gas deve essere inviata all'ISPRA mediante compilazione e trasmissione esclusivamente on-line al link: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

Quali tipi di apparecchiature sono interessate alla Dichiarazione F-gas?

L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse contenenti **3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra**:

- Impianti di refrigerazione
- Impianti di condizionamento di aria
- Pompe di calore
- Impianti di protezione antincendio

Chi deve presentare la Dichiarazione F-gas?

La Dichiarazione deve essere presentata dagli **operatori** delle citate apparecchiature. Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, l'**operatore** dell'apparecchiatura o dell'impianto è identificato come il **proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi** (art. 2 c.2 DPR 43/2012).

L' "effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.



Di solito, l'operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature commerciali è un individuo, in genere il proprietario dell'apparecchiatura, mentre nelle applicazioni commerciali e industriali l'operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali pratici tra le parti.

Per Operatore si può pertanto intendere l'INSTALLATORE se c'è un contratto che delega a lui il controllo effettivo e totale su apparecchiatura o impianto. Se c'è solo il contratto di manutenzione od assistenza è sempre il proprietario a dover fare la dichiarazione.

Quali sono gli obblighi a carico dell'operatore?

- Garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto, che deve essere effettuata da personale e imprese in possesso della certificazione F-gas
- Prevenire e riparare le perdite
- Recuperare il refrigerante e/o estinguente per assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, prima dello smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzioni o di riparazione
- Controllare le perdite ad intervalli regolari (il controllo deve essere eseguito da personale certificato)

Apparecchiature contenenti:	Frequenza controlli:
$3 \leq \text{Kg di F-gas} < 30$	1 volta all'anno
$30 \leq \text{Kg di F-gas} < 300$	1 volta ogni 6 mesi
$\geq 300 \text{ Kg di F-gas}$	1 volta ogni 3 mesi

- Tenere un registro, in particolare:
 - il **Registro dell'Apparecchiatura**: per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di F-gas;
 - il **Registro del sistema**: per sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di F-gas.



Quali sono le sanzioni previste?

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per importi compresi tra 1.000 e 100.000 euro in caso di:

- OPERATORE che non ottempera agli obblighi di CONTROLLO
- OPERATORE che esegue i CONTROLLI/RIPARAZIONI con persone prive di certificato
- OPERATORE che non tiene il REGISTRO (dell'Apparecchiatura o di Sistema) o lo tiene in modo incompleto, inesatto, non conforme, su formato diverso da quello ufficiale
- OPERATORE che non trasmette all'ISPRA la dichiarazione annuale prevista entro il 31/05 o che la trasmette in modo incompleto, inesatto o non conforme

Per approfondimenti:

IPQ - www.ipq-informa.it
tel. 039 23 26 184, sviluppo@ipq.it

